

旧芦原小学校グラウンド再整備事業基本設計・実施設計業務プロポーザルにかかる質問内容と回答

No.	質問項目	質問内容	回 答
1	計画内容	防災・防犯施設における、防犯施設は何を想定されているでしょうか。	広場の開放にあたって、主に体育館や残置する旧校舎など既存施設のセキュリティ面と夜間の防犯対策について考え方の提案を求めるものです。
2		概算事業費にある耐震性貯水槽の容量や防球ネットの高さは大きく概算に影響しますので想定される規模をお知らせください。	新設する耐震性貯水槽及び防球ネットの仕様は本業務の中で決定しますが、企画提案においては、耐震性貯水槽（自由水面式・単独型）は容量 40 m ³ 、防球ネット（軟式用）は高さ 8m を想定してください。
3	業務範囲	少年野球場の外野フェンスの改修等が発生した場合は追加業務と考えていいでしょうか。	本業務は、小学校跡地の一部を広場に転用するための設計であり、広場化に起因して外野フェンスの改修が必要となった場合、その設計は本件業務の対象となります。
4		建築物を計画した場合、増築でしょうか、新築でしょうか。この場合確認申請も業務に含まれますか。既存建築物の調査（申請上）も含まれますか。	新たに建築物を計画する場合は、既存建築物とは敷地を分けた上で新築するものとします。この場合、建築物の設計業務や計画通知（確認申請）等の手続きは別途業務となります。
5		防災倉庫等の建築物について 6,000 m ² の広場のなかで計画した場合、建築面積はの中で完結するのですか。（計画通知、開発不要等書類作成の業務）	
6	提出書類	「契約書、業務仕様書等を抜粋のうえ」とありますが、テクリス（測量調査設計業務実績情報サービス）の写しをもって証してよいですか。	公募型プロポーザル説明書の4の（6）に示す参加格資要件の業務実績（様式第2号及び第3号における同種・類似業務の実績）の確認は、契約書・業務仕様書・図面等により行うため、確認上必要となる書面を抜粋のうえ提出してください。 なお、様式第3号における「役割」については、テクリス（写し）による証明も可とします。

No.	質問項目	質問内容	回 答
7	その他	計画地は広場として整備された後は、どのような管理者および管理方法によって管理運営がなされる予定ですか。体育館・グラウンドまたは隣接する歴史資料室他（旧校舎西館）と同じ管理者が一体的に管理を行うのか、もしくは、指定管理等によって民間や地域団体等が管理運営にあたるのでしょうか。	本件再整備事業の計画をもとに、詳細は地域団体との協議なども踏まえて決定します。なお、現在、旧校舎部分の管理は教育委員会が、グラウンド部分の管理は体育館や少年野球場と一体的に指定管理者（公益財団法人西宮スポーツセンター）が管理しています。
8		旧校舎西館は歴史資料室等として利用とありますが、改修内容（資料室の規模、内容、配置、外部階段位置等）やその他導入機能について情報をお知らせください。	本件業務と並行して、庁内関係部局、地域団体及び学校関係者と検討を進めますので、具体的な内容は現時点では未定です。
9		前面道路の幅員はいくらですか。	北側道路（若竹通り）の幅員は約 8 m、東側道路（今津西線）の幅員は約 16mです。
10		提供される測量図は少年野球場を含めた全域でしょうか。	提供する測量図は、業務特記仕様書（案）の別添図に示す業務対象部分・旧校舎西館・体育館・なかよし少年野球場を含む、旧芦原小学校跡地全体の現況平面図及び縦横断図となります。